



Comune di VILLASANTA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA
Telefono 03923754223
Fax 0392050231
e-mail: lavori.pubblici@comune.villasanta.mb.it
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it
www.comune.villasanta.mb.it

Villasanta, 16 maggio 2024

Gentili famiglie, la presente per informarvi delle ragioni che hanno portato alla chiusura straordinaria del plesso A. Villa.

Le intense e continue piogge dei giorni scorsi hanno provocato un importante fenomeno di risalita dell'acqua di falda nel vespaio sottostante il piano interrato della scuola primaria A. Villa.

Le pompe installate per eliminare l'acqua dal vespaio e riversarla nella fognatura sono andate in sofferenza rispetto a un evento meteo di tale portata.

L'acqua è perciò risalita allagando il piano interrato per circa 20 cm. compresa la zona ove sono ubicati i quadri elettrici.

Ciò ha richiesto un intervento mercoledì pomeriggio per rimuovere tutta l'acqua di risalita, appurare il danneggiamento del quadro elettrico nella parte in cui era ubicato il sistema di alimentazione dell'impianto di illuminazione di emergenza (UPS) e infine per eseguire un intervento di pulizia degli ambienti interessati dall'allagamento.

Nelle giornate di giovedì e venerdì si procederà a una ricognizione puntuale del sistema di scarico acque piovane e reflue e successivamente alla valutazione di un eventuale nuovo dimensionamento delle pompe che, alla luce del ripetersi con maggiore frequenza di eventi meteo "eccezionali", dovrà essere pertanto calibrato per far fronte alla portata non ordinaria di tali eventi.

Sarà sostituita l'unità UPS che alimenta l'impianto di illuminazione di emergenza e verranno eventualmente installate nuove pompe.

A fronte di quanto accaduto, per motivi di sicurezza e incolumità pubblica, si è ritenuto necessario procedere all'emissione di ordinanza sindacale per la chiusura del plesso scolastico A. Villa nei giorni 16 e **17 maggio 2024**.

Cordiali Saluti

L'Amministrazione Comunale